



Web Contents



2024년 05월 04일 00시 12분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 복향로 88)

2017.02.21 조회수 83 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포홍일고등학교 본관동 천정보수 석면해체제거공사
- 주 소: 목포시 복향로 88
- 측정일자: 2017. 2. 18.~ 19.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관: (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 해안로 71)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 삼향천로 85)

MokPo - Si
Web Contents

