



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 14시 36분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로96번길 25)

2017.08.14 조회수 78 등록자 김새순

### 석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 청호초등학교
- 주 소: 목포시 옥암로96번길 25
- 측정일자 : 2017. 8. 8, 10.
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포시 신항로294번길 ...

다음글

석면비산농도 측정결과(목포시 터진목로15번길 ...

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

