



Web Contents



2024년 05월 07일 05시 11분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포제일여자고등학교)

2020.01.15 조회수 260 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포제일여고 석면 해체 제거 공사 감리용역
- 주 소 : 목포시 삼향천로 85
- 측정일자 : 2020. 1. 3. ~ 2020. 1. 9.(7일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 산업보건환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(목포제일여자고등학교).pdf (118 hit/ 7.69 MB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포영흥중학교)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포시립도서관)

MokPo - Si
Web Contents

