



Web Contents



2024년 05월 04일 14시 18분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포향도여자중학교)

2020.03.12 조회수 337 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포향도여자중학교 석면해체제거공사 감리응역
- 주 소 : 목포시 상동로21번길 111
- 측정일자 : 2020.02.07.~2020.02.15.(9일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원(02.07.~02.09.), 푸른환경연구소(주)(02.10.~02.15.)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(목포향도여자중학교).pdf (115 hit/ 4.94 MB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포소방서)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포해양대학교)

MokPo - Si
Web Contents

