



# *Web Contents*

---



2024년 05월 03일 10시 18분



석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목상고등학교)

2020.08.13 조회수 464 등록자 박은경

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목상고등학교 도서관 및 강당 석면해체제거공사
- 주 소 : 목포시 소영길 13
- 측정일자 : 2020.07.24.~07.26.(3일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(목상고등학교).pdf (175 hit/  
1.97 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(구 서해어업관리단)

다음글

석면비산농도 측정결과(구 경찰서)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

