



# *Web Contents*



2024년 05월 04일 15시 02분



석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(석현로25번길 10)

2020.09.16 조회수 452 등록자 박은경

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포시 석현로25번길 10 석면철거공사 감리용역
- 주 소 : 목포시 석현로25번길 10
- 측정일자 : 2020.08.28.~08.31.(4일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)푸른환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서(석현로25번길 10).pdf (185 hit/  
1.42 MB) ↓

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(제일풍경채아파트 신축공...

다음글  
석면비산농도 측정결과(구 서해어업관리단)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

