



Web Contents



2024년 05월 02일 20시 04분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(창업 인큐베이팅 플랫폼)

2020.10.29 조회수 398 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 창업 인큐베이팅 플랫폼 지장물 철거 석면 폐기물 해체 및 철거공사
- 주 소 : 목포시 수강로4번길 36 외 38필지
- 측정일자 : 2020.08.25., 2020.08.28., 2020.10.07., 2020.10.08.(4일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)푸른환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서.pdf (240 hit/ 1.56 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포인성학교)

다음글

석면비산농도 측정결과(산정로 166)

MokPo - Si
Web Contents

