



Web Contents



2024년 05월 08일 12시 00분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포삼학초등학교)

2021.02.09 조회수 278 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포삼학초등학교 후관동 석면해체제거공사
- 주 소 : 목포시 남해로 39번길 8
- 측정일자 : 2021.1.23~1.27(5일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체사업장의 석면비산 측정결과보고서(삼학초등학교).pdf (196 hit / 1.93 MB)

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포중앙초등학교)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포서부초등학교)

MokPo - Si
Web Contents

