



# *Web Contents*

---



2024년 05월 03일 11시 20분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[목포한국병원]




2021.07.01 조회수 200 등록자 최양인

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포한국병원 석면철거공사 감리용역
- 주 소 : 전남 목포시 상동 148-1 외20필지
- 측정일자 : 2021.4.1,4.15,4.27,5.11,5.22,5.29,6.5,6.12,6.19
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (유)이름환경기술
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

- |   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|  | 비산측정결과보고서(한국병원).pdf (163 hit / 9.09 MB) |  | <a href="#">미리보기</a> |
|  | 비산측정결과보고서(한국병원).pdf (159 hit / 9.09 MB) |  | <a href="#">미리보기</a> |
|  | 비산측정결과보고서(한국병원).pdf (155 hit / 9.09 MB) |  | <a href="#">미리보기</a> |

목록

이전글

석면비산농도 측정 결과서(목포유달경기장)

다음글

석면비산측정결과보고서(비파3차아파트 상가등)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

