



Web Contents



2024년 04월 30일 00시 14분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정 결과서(목포유달경기장)

2021.08.04 조회수 158 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 유달경기장 석면해체제거공사
- 주 소 : 전남 목포시 용당로 101
- 측정일자 : 2021.7.19 ~24일
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 주식회사 아피스
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체작업 석면조사결과서(유달경기장).pdf (138 hit/ 2.59 MB) ↓

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과서(한국섬진총원)

다음글
석면비산농도 측정결과[목포한국병원]

MokPo - Si
Web Contents

