



Web Contents



2024년 04월 26일 04시 42분

상수도요금안내	하수도요금안내	수질검사결과	정수장수질검사결과
수질기준항목해설	상수도현황	하수도현황	수돗물아껴쓰기
민원도우미	수질검사관련법규	하수도원가정보공개	관련동영상
자료방			

구분	검체별	검사주기	측정항목	관련법
원수	광역/지방 상수도	호소수	매월 1회 이상 (8항목)	수소이온 농도, 총유기탄소, 총인, 클로로필-α, 부유물질량, 용존산소량, 대장균군(총대장균군, 분원성대장균군)
			매분기 1회 이상 (30항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 용이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬, 1,4-다이옥산, 폼알데하이드, 핵사클로로벤젠, 철, 망간
정수	광역/지방 상수도	정수장정수	매일검사(6항목)	냄새, 맛, 색도, 탁도, 수소이온 농도, 잔류염소
			매주검사 (7항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 증발잔류물
			매월검사 (59항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 6가크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 브롬산염, 붕소, 카드뮴, 페놀, 총트리할로메탄, 클로로포름, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 테트라클로로에틸렌, 사염화탄소, 디브로모 클로로포름, 잔류염소, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세트니트릴, 트리클로로아세트니트릴, 할로아세틱에시드, 경도, 과망간산칼륨소비량, 냄새, 맛, 동, 색도, 세제, 수소이온농도, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 다이옥산, 폼알데하이드
		먹는물 감시항목	월간검사 (2항목)	지오스민, 2-MIB
		분기검사 (27항목)	먹는물 감시항목 전항목	
수도꼭지	수도관 노후지역 수도꼭지	수도꼭지	매월검사 (4항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소
		수도관 노후지역 수도꼭지	매월검사 (10+1항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소, (탁도 - 중점관리지역 3개소)
급수과정별	급수과정별시설	매분기검사 (11항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 동, pH, 아연, 철, 탁도, 잔류염소	
급수설비	대형저수조수	매년검사 (6항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, pH, 탁도, 잔류염소	
	옥내급수관	1회/2년검사 (7항목)	수소이온농도, 탁도, 색도, 철, 구리, 아연, 납	

MokPo - Si
Web Contents

