

민원서류


접수번호: 321909

접수일시: 2018.12.27

처리기한: 2018.12.27

처리과 기록물 등록번호

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	철성건설주식회사(최기현)		
	주 소	전라남도 순천시 승주읍 승주로 719 (승주읍) (전화번호:062-400-4000)	
건 축 물	건물명	위치	
	연면적(㎡)	작업기간	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]		
	9,784.26㎡	2018/12/12 ~ 2019/02/28	
	텍 스 : 1112.38㎡, 슬레이트 : 2638.6㎡, 방라이트 : 20.5㎡		
측정기관	상호(대표자)	사업자등록번호	
	(주)대한환경건설팅(남가경)		
	주 소	전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)	
측정 일시	2018. 12. 17.		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지점 위치(도식도)			
별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.			
<div style="text-align: right;"> 년 월 일 제출인  (서명 또는 인) 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 </div>			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

이지삼양팜스 목포공장 철거공사



면 례	<div>*NO</div>	<div></div>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.00	1200	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구2	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구3	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구3	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별 첨3] 측정 사진

이지삼양팜스 목포공장 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 음압기배출구1	8. 폐기물반출구1
			
9. 음압기배출구2	10. 폐기물반출구2	11. 음압기배출구3	12. 폐기물반출구3

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) 철성건설주식회사(최기현)		사업자등록번호	
	주소 전라남도 순천시 승주읍 승주로 719 (승주읍) (전화번호:062-400-4000)			
건 축 물	건물명 이지삼양팜스		위치 전라남도 목포시 영산로609번길 30	
	연면적(㎡) 9,784.26㎡		작업기간 2018/12/12 ~ 2019/02/28	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 1112.38㎡, 슬레이트 : 2638.6㎡, 밤라이트 : 20.5㎡			
측정기관	상호(대표자) (주)대한환경건설링(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2018. 12. 18.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.				
년 월 일				
제출인 철성건설 (주) 최기현 인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

이지삼양팜스 목포공장 철거공사

















범례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.00	1200	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구2	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2	40	10.00	400	0.003	미만
*11	음압기배출구3	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구3	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구4	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	폐기물반출구4	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]						

[별첨3] 측정 사진

이지삼양팜스 목포공장 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 음압기배출구1	8. 폐기물반출구1
			
9. 음압기배출구2	10. 폐기물반출구2	11. 음압기배출구3	12. 폐기물반출구3
			
13. 음압기배출구4	14. 폐기물반출구4	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) 철성건설주식회사(최기현)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 순천시 승주읍 승주로 719 (승주읍) (전화번호:062-400-4000)			
건 축 물	건물명 이지삼양팜스		위 치 전라남도 목포시 영산로609번길 30	
	연면적(㎡) 9,784.26㎡		작업기간 2018/12/12 ~ 2019/02/28	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 텍 스 : 1112.38㎡, 슬레이트 : 2638.6㎡, 방라이트 : 20.5㎡			
측정기관	상 호(대표자) (주)대한환경건설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2018. 12. 19.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 최기현 (인)</p> <p style="text-align: right;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

이지삼양팜스 목포공장 철거공사








범례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.00	1200	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	40	10.00	400	0.003	미만
*9	음압기배출구2	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2	40	10.00	400	0.003	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

이지삼양팜스 목포공장 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 음압기배출구1	8. 폐기물반출구1
			
9. 음압기배출구2	10. 폐기물반출구2	-	-

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청




원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상 호(대표자) 철성건설주식회사(최기현)		사업자등록번호
	주 소 전라남도 순천시 승주읍 승주로 719 (승주읍) (전화번호:062-400-4000)		
건 축 물	건물명 이지삼양팜스		위 치 전라남도 목포시 영산로609번길 30
	연면적(㎡) 9,784.26㎡		작업기간 2018/12/12 ~ 2019/02/28
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 1112.38㎡, 슬레이트 : 2638.6㎡, 밤라이트 : 20.5㎡		
측정기관	상 호(대표자) (주)대한환경건설팅(남가경)		사업자등록번호
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)		
측정 일시	2018. 12. 20.		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고			
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 철성건설(주) (대표: 최기현)</p> <p style="text-align: right;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.00	1200	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구1	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구2	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구3	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

이지삼양팜스 목포공장 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 음압기배출구1	8. 폐기물반출구1
			
9. 음압기배출구2	10. 폐기물반출구2	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
파이라 18-1)

대표자성명 남가경

총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
-----------------	-------------------

지정사항	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
------	----------------------	-------------------

대행(지정) 지역	석면조사기관
--------------	--------

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) 철성건설주식회사(최기현)		사업자등록번호	
	주소 전라남도 순천시 송주읍 송주로 719 (송주읍) (전화번호:062-400-4000)			
건 축 물	건물명 이지삼양팜스		위치 전라남도 목포시 영산로609번길 30	
	연면적(㎡) 9,784.26㎡		작업기간 2018/12/12 ~ 2019/02/28	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 1112.38㎡, 슬레이트 : 2638.6㎡, 밤라이트 : 20.5㎡			
측정기관	상호(대표자) (주)대한환경건설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2018. 12. 21			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 년 월 일 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div> <p style="margin: 0;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p style="margin: 0;">제출인 최기현 (가) (사인)</p> </div> </div>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

이지삼양팜스 목포공장 철거공사		
		
번호	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.00	1200	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구1	40	10.00	400	0.003	미만
*8	폐기물반출구2	40	10.00	400	0.003	미만
*9	폐기물반출구3	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구4	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]						

[별첨3] 측정 사진

이지삼양팜스 목포공장 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구1	8. 폐기물반출구2
			
9. 폐기물반출구3	10. 폐기물반출구4	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
-----------------	-------------------

지정사항 : 관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
---------------------------------	-------------------

대행(지정) 지역	석면조사기관
--------------	--------

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) 철성건설주식회사(최기현)		사업자등록번호	
	주소 전라남도 순천시 승주읍 승주로 719 (승주읍) (전화번호:062-400-4000)			
건 축 물	건물명 이지삼양팜스		위치 전라남도 목포시 영산로609번길 30	
	연면적(㎡) 9,784.26㎡		작업기간 2018/12/12 ~ 2019/02/28	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 1112.38㎡, 슬레이트 : 2638.6㎡, 밤라이트 : 20.5㎡			
측정기관	상호(대표자) (주)대한환경건설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2018. 12. 22.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 년 월 일 제출인 최성진(주) (사명·직인인) </div> <p style="margin-top: 10px;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

이지삼양팜스 목포공장 철거공사



범 례	*NO	<div></div>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	120	10.00	1200	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구1	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구2	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구3	40	10.00	400	0.003	미만
*10	폐기물반출구4	40	10.00	400	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

이지삼양팜스 목포공장 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구1	8. 폐기물반출구2
			
9. 폐기물반출구3	10. 폐기물반출구4	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경건설

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

