

민원서류

접수번호: 227106

접수일시: 2019.09.05

처리기한: 2019.09.06(09:28)

처리과 기록물 등록번호

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상 호(대표자) (주)하나건설(김용덕)		사업자등록번호
	주 소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)		
건 축 물	건물명 기관공학관		위 치 전라남도 목포시 해양대로 91
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 : 3,705㎡		
측정기관	상 호(대표자) ㈜대한환경건설팅(남가경)		사업자등록번호
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)		
측정 일시	2019. 08. 27.		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지정 위치(도식도)			
별첨1 참고			
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2019년 9월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 (주)하나건설 (인)</p> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없음

[별첨 1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사



범례	*NO	<div style="border: 1px solid red; width: 50px; height: 15px;"></div>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	폐기물보관지점1	9:50 ~ 10:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	폐기물보관지점2	9:50 ~ 10:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 폐기물보관지점1	2. 폐기물보관지점2	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
 광이리 18-1)
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및
접점에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을
준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26


광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) (주)하나건설(김용덕)	사업자등록번호		
	주소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)			
건 축 물	건물명 기관공학관	위치 전라남도 목포시 해양대학로 91		
	연면적(㎡) -	작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 텍스 : 3,705㎡			
측정기관	상호(대표자) ㈜대한환경건설팅(남가경)	사업자등록번호		
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 08. 28.			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도)				
별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019 년 9 월 일				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> 제출인 (주)하나건설 인) </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사



범례

*NO

시료채취



부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	폐기물보관지점1	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	폐기물보관지점2	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 폐기물보관지점1	2. 폐기물보관지점2	-	-

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경건설링

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가정

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

